



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEMOLITORI AUTOVEICOLI

Milano, 11 settembre 2014

Prot. 188/2/cv

Cir. 65/14

A TUTTI I SOCI

LORO SEDI

Oggetto: Sostanze ozono-lesive nei sistemi antincendio – Adempimenti e scadenze.

Tra le novità introdotte dalla [Legge 116/2014](#) (di conversione del DI 91/2014, cd. "Competitività"), oltre a quanto già comunicato con precedente circolare, segnaliamo quanto segue.

L'articolo 11 comma 5 della citata legge, ha **prorogato al 12 gennaio 2015 il termine ultimo** entro cui i detentori **di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate** ai sensi del regolamento 1005/2009/Ce (elencate nel relativo allegato I), devono provvedere alla loro eliminazione.

Tale obbligo è previsto dal [D.Lgs. 108/2013](#) (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal [regolamento 1005/2009/Ce](#)) che stabilisce, per chi non ottempera all'adempimento, la **sanzione penale** dell'arresto fino ad un anno e un'ammenda fino a 100mila euro.

Lo slittamento dei termini al 12 gennaio 2015 vale solo per gli operatori che presentino, **entro il 30 settembre 2014**, un'apposita comunicazione al Ministero dell'Ambiente e al Ministero dello Sviluppo Economico, nel rispetto del formato allegato allo stesso decreto "Competitività".

Vi invitiamo dunque a verificare, anche con il supporto di chi effettua le manutenzioni o del vostro consulente, le caratteristiche dei sistemi antincendio al fine di poter provvedere per tempo, laddove ritenuto necessario, a quanto previsto.

Per una vostra più agevole disamina, alleghiamo l'elenco delle sostanze controllate e il fac-simile previsto nella legge 116/2014.

Cordiali saluti.

La Segreteria

Allegato 1: Elenco sostanze controllate ai sensi del Reg. 1005/2009/Ce

Allegato 2: Fac simile comunicazione